

招标答疑回复

1、1号楼广播模块数量与图纸不符，清单7只，图纸11只；

答：1号楼系统图中广播回路为7路，以清单为准。

2、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源设备监控系统没有监控模块工程量。

答：防火门监控系统清单中有模块工程量；电气火灾监控系统、消防设备电源设备监控系统的监控模块包含在总包施工的配电箱中，但是接线费用投标人综合考虑包含在本次投标报价中。

招标人：江苏美安医药股份有限公司

日期：2022年9月12日

